

energieprestatiecertificaat publieke gebouwen

kinderdagverblijf en/of
buitenschoolse opvang

publieke organisatie

Het Wespenestje	bouwjaar	1960
straat	nummer	bus
postnummer	gemeente	
gemeten energieverbruik (kWh/m ²):		
170.87		

170.87
kWh/m²



adviezen gebruiker

* verlichting: bewustzijns campagne bij gebruikers om lichten te doven als er voldoende daglichttoetreding is

adviezen beheer en installatie

- * energiezorg: installatieplannen (as-built) opstellen en/of ter beschikking stellen van de technische dienst om het beheer van de technische installatie te optimaliseren
- * energiezorg: werkings- en bedieningsinstructies van de technische installaties opstellen en/of ter beschikking stellen van de technische dienst
- * energiezorg: het onderhoudsteam erop aanzetten snel tussenbeide te komen
- * verwarming: de ketel(s) uitschakelen buiten het stookseizoen om stilstandsverliezen beperken

adviezen beheer en installatie (vervolg)

- * verwarming: de cv-leidingen in niet-verwarmde ruimtes beter isoleren om het distributieverlies te beperken
- * sanitair warm water: evalueren of de productie van sanitair warm water losgekoppeld kan worden van de ruimteverwarming en eventueel implementeren
- * natuurlijke ventilatie: evalueren of het gebouw tijdens zomernachten op natuurlijke gekoeld kan worden met koude buitenlucht om de nood aan mechanische koeling overdag te beperken, eventueel implementeren
- * verlichting: de elektromagnetische voorschakelapparaten van de armaturen vervangen door elektronische voorschakelapparaten
- * verlichting: relamping: gloeilampen en/of halogeenlampen vervangen door compacte fluorescentielampen

energiedeskundige

voornaam	CHRISTOPHE	achternaam	VANDERHAEGHEN	erkenningscode	EP10331
straat	Orgelwinningsstraat			nummer	24 bus
postnummer	3582	gemeente	Beringen		
kbo-nummer	0818521434	firma	Enverto		
rechtsvorm	Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid				

verklaring van de energiedeskundige

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, energieverbruiken, energieaudit).
datum: 10/09/2015

handtekening:



Dit certificaat is geldig tot en met 10/09/2025